REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VERRONE

C.A.P. 13871

Ordinanza n. **04/2023** Verrone, lì 06.04.2023

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 16.04 2013, n. 74: *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149;

Dato atto che, ai sensi dell'allegato A al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, questo Comune risulta classificato nella zona climatica "E" e che l'art. 4 del D.P.R. 16.04.2013, n. 74 *"Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale"* prevede che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale nella zona "E" è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno e per una durata massima di quattordici ore giornaliere;

Visto l'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 06.10.2022 che prevede:
"...la riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati al coma 1 è consentito con i seguenti limiti:

1) *Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;*
2) *Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;*
3) *Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;*
4) *Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;*
5) *Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;*
6) *Zona F: nessuna limitazione ..."*

Visto l'art. 1 comma 6 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 06.10.2022 che prevede:
"... al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria..."

Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche che registrano ancora temperature molto basse e delle previsioni meteorologiche per i giorni a venire e considerato anche che diversi sistemi edificio/impianti non sempre consentono di ottenere temperature operanti che garantiscano comfort climatico;

Atteso che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

Ritenuto di autorizzare l'accensione degli impianti oltre il periodo di esercizio determinato dal D.M 383/2022 (22 ottobre - 7 aprile), nel rispetto delle norme previste per la zona in cui è situato il Comune di Verrone, **fino al 16 Aprile 2023 compreso**;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, l'**Accensione degli impianti di riscaldamento**, nel territorio del Comune di Verrone, **fino al 16 Aprile 2023 compreso**, precisando che la durata giornaliera dell'accensione

Via Castello n.6
Tel (015) 5821032 – 2558042

Cod. Fisc. 81005790027
Part. IVA 00396860025
e-mail: tecnico@comune.verrone.bi.it

non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ossia non può superare le 6,5 ore giornaliere (tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno ed è consentito il frazionamento dell'orario di riscaldamento in due o più sezioni)

INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n.74/2013 ridotti di 1°C come da D.M. 383/2022 ovvero: 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Restano valide le esclusioni ai limiti imposti dal D.M. 383/2022 previste ai commi 5 e 11 dell'art. 1 del decreto medesimo.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Verrone.

IL SINDACO
BOSSI Cinzia